

## エコダイラ予算配分について

### 1. 事業内容

- (1) 平成26年度予算編成において、CO<sub>2</sub>排出量の削減見込効果の高い施設等の事業を優先的に、歳出予算不用額の一部を充て予算の上乗せ配分を行う。なお、歳出予算不用額とは、翌年度の繰越金となる市全体の不用額をいう。

マニフェスト「不用額の翌年度使用」と環境施策としてCO<sub>2</sub>削減をテーマとして取り組んでいる「エコダイラオフィス事業」との連携を図った事業である。

- (2) 上乗せ配分を充当し実施対象とする事業は、環境施策事業とする。

例) ○省エネ室内照明器具への交換

○電気機器の買替え時、省エネタイプの機器にする。(エアコン, 冷蔵庫, 給湯器など)

○緑化の推進

### 2. 事業の進め方

- (1) 評価基準

評価基準として、当該予算によって実施する事業から生じるCO<sub>2</sub>の削減量を用いて行う。

- (2) 評価方法

CO<sub>2</sub>削減量(総量)を予算額で割り算出した千円当りの削減量を比較して、上位となった事業を優先的に査定する。

- (3) 上乗せ配分額

全体で500万円を基本とする。

- (4) 予算要求

当該予算を要望する各施設の主管課は、11月12日見積書提出期限までに、環境施策事業の予算要求を行う。環境施策事業については、適宜、環境保全課と相談のうえ事業選別を行う。

- (5) 決定

平成26年1月予算内示時に決定する。

別紙

## エコダイラ予算見積書(記入例)

課名 〇〇課

事業名	施設名	内容	金額 (千円) (A)	(※)エネルギー 削減量 (B)	CO <sub>2</sub> 削減量 (C)=(B)×係数	千円当り 削減量 (D)=(C)/(A)	(財政課使用欄)												
〇〇施設の管理運営事業	〇〇センター	照明設備をHFタイプのものに変更 【160本】	1,300	9,000kwh	3,366	2.59													
××施設の管理運営事業	××センター	ガス給湯器を高効率タイプ(エコジョーズ)に変更 【1台】	1,000	600m3	1,368	1.37													
△△施設の管理運営事業	△△センター	トイレ洗面器の自動水栓化 【10基】	600	1,100m3	715	1.19													
<p>(参考) ※二酸化炭素排出係数一覧</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">(種類)</th> <th style="text-align: center;">(単位)</th> <th style="text-align: center;">(値)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電気</td> <td>kg-CO<sub>2</sub>/kWh</td> <td style="text-align: center;">0.374</td> </tr> <tr> <td>都市ガス</td> <td>kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">2.28</td> </tr> <tr> <td>プロパンガス</td> <td>kg-CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">5.976</td> </tr> </tbody> </table>			(種類)	(単位)	(値)	電気	kg-CO <sub>2</sub> /kWh	0.374	都市ガス	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	2.28	プロパンガス	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	5.976					
(種類)	(単位)	(値)																	
電気	kg-CO <sub>2</sub> /kWh	0.374																	
都市ガス	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	2.28																	
プロパンガス	kg-CO <sub>2</sub> /m <sup>3</sup>	5.976																	

(※)「エネルギー削減量」については、業者見積の徴取に合わせて算出を依頼するほか、カタログ等による算出など、算出根拠をできる限り明確にしておいてください。